

1-23-330/2020

Kúpna zmluva č. Z202027619_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Služby mesta Piešťany
 Sídlo: Valová 1919/44, 92101 Piešťany, Slovenská republika
 IČO: 37834240
 DIČ: 2020171450
 IČ DPH: SK2020171450
 Bankové spojenie: IBAN: SK5056000000005222482001
 Telefón: 0337914104

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A.En. Slovensko s.r.o.
 Sídlo: Dúbravca 5, 03601 Martin, Slovenská republika
 IČO: 36399604
 DIČ: 2020117561
 IČ DPH: SK2020117561
 Bankové spojenie: IBAN: SK587500000000025563643, BIC: CEKOSKBX
 Telefón: +421 43 430 8002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie od 1.1.2021 do 31.12.2021
 Kľúčové slová: elektrická energia, združená dodávka elektrickej energie do OM odberateľa, prevzatie zodpovednosti za odchýlku
 CPV: 09310000-5 - Elektrická energia
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrická energia
2. Odberné miesta - verejné osvetlenie
3. Odberné miesta - fontány, semafóry, tržnice
4. Odberné miesta - budovy

Položka č. 1: Elektrická energia

Funkcia				
Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu na dobu 12 mesiacov, t.j. od 1.1.2021 do 31.12.2021 do špecifikovaných odberných miest (ďalej len "OM") odberateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.				
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlku v čase od 00:00 SEČ dňa 1.1.2021 do 23:59 hod. SEČ dňa 31.12.2021.				
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR.				
Cenová ponuka musí obsahovať cenu silovej zložky vrátane ceny za odchýlku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Celkové predpokladané množstvo za všetky OM odberateľa spolu za zmluvné obdobie - 12 mesiacov	kWh		1 783470	
Predpokladaný odber na 1.rok pre verejné osvetlenie (1-tarif): VT	kWh		649900	
Predpokladaný odber na 1. rok pre verejné osvetlenie (1-tarif): NT	kWh		869600	
Predpokladaný odber na 1. rok pre fontány, semaforý a tržnice (1-tarif): VT	kWh		184270	
Predpokladaný odber na 1 rok pre budovy (2-tarif): VT	kWh		49900	
Predpokladaný odber na 1 rok pre budovy (2-tarif): NT	kWh		29800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Odberné miesta - verejné osvetlenie

Funkcia				
POŽADUJEME JEDNOTNÚ CENU EL. ENERGIE PRE VEREJNÉ OSVETLENIE: VT + NT V JEDNEJ CENE - SADZBA VEREJNÉ OSVETLENIE				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný odber el.energie za 1 rok pre verejné osvetlenie - VT	kWh		649900	
Predpokladaný odber el.energie za 1 rok pre verejné osvetlenie - NT	kWh		869600	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet odberných miest verejného osvetlenia	57			
OM 1, EIC kód: 24ZZS2000263000K	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x63A, príkon 12055 W			
OM2, EIC kód: 24ZZS2000265000A	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 7050 W			
OM3, EIC kód: 24ZZS20002660005	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x100A, príkon 12465 W			
OM4, EIC kód: 24ZZS20002670000	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x63A, príkon 10290 W			
OM5, EIC kód: 24ZZS2000269000R	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 1120 W			
OM6, EIC kód: 24ZZS2000270000T	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 1440 W			
OM7, EIC kód: 24ZZS2000271000O	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 6170 W			
OM8, EIC kód: 24ZZS2000272000J	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 6070 W			
OM9, EIC kód: 24ZZS2000273000E	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 4710 W			
OM10, EIC kód: 24ZZS20002740009	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 7215 W			
OM11, EIC kód: 24ZZS20002750004	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 3590 W			
OM12, EIC kód: 24ZZS2000276001Y	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 3410 W			
OM13, EIC kód: 24ZZS2000277000V	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A, príkon 22395 W			
OM14, EIC kód: 24ZZS2000278000Q	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 9540 W			
OM15, EIC kód: 24ZZS2000279000L	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 3862 W			

OM16, EIC kód: 24ZZS2000281000I	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 1580 W
OM17, EIC kód: 24ZZS20002830008	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 6580 W
OM18, EIC kód: 24ZZS20002840003	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 1800 W
OM19, EIC kód: 24ZZS2000285000Z	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 4290 W
OM20, EIC kód: 24ZZS2000286000U	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 8330 W
OM21, EIC kód: 24ZZS2000287000P	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 9090 W
OM22, EIC kód: 24ZZS2000288000K	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 12845 W
OM23, EIC kód: 24ZZS2000289000F	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A, príkon 4055 W
OM24, EIC kód: 24ZZS2000290000H	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x63A, príkon 17325 W
OM25, EIC kód: 24ZZS2000291000C	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 7620 W
OM26, EIC kód: 24ZZS20002920007	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 11030 W
OM27, EIC kód: 24ZZS20002930002	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x63A, príkon 24540 W
OM28, EIC kód: 24ZZS2000294000Y	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 8508 W
OM29, EIC kód: 24ZZS2000295000T	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 8370 W
OM30, EIC kód: 24ZZS2000296000O	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 9495 W
OM31, EIC kód: 24ZZS2000297000J	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x63A, príkon 10566 W
OM32, EIC kód: 24ZZS2000298000E	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 1870 W
OM33, EIC kód: 24ZZS20002990009	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 11630 W
OM34, EIC kód: 24ZZS2000301000M	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 9260 W
OM35, EIC kód: 24ZZS2000302000H	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 840 W
OM36, EIC kód: 24ZZS20003040007	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 9720 W
OM37, EIC kód: 24ZZS2000311000G	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 2102 W
OM38, EIC kód: 24ZZS2000317000N	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 3610 W
OM39, EIC kód: 24ZZS2000319000D	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A, príkon 15096 W
OM40, EIC kód: 24ZZS2000320000F	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 7630 W
OM41, EIC kód: 24ZZS2047174000Z	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 1120 W
OM42, EIC kód: 24ZZS2047414000D	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 1998 W
OM43, EIC kód: 24ZZS2078172000A	napáťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 6085 W

OM44, EIC kód: 24ZZS2078937000R	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 4720 W
OM45, EIC kód: 24ZZS2087216000I	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 1610 W
OM46, EIC kód: 24ZZS6086322000Q	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 1260 W
OM47, EIC kód: 24ZZS6080118000R	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 910 W
OM48, EIC kód: 24ZZS6087765000P	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 4350 W
OM49, EIC kód: 24ZZS20861490000	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A, príkon 15160 W
OM50, EIC kód: 24ZZS7008685001Y	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x63A, príkon 3970 W
OM51, EIC kód: 24ZZS61262220003	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A, príkon 910 W
OM52, EIC kód: 24ZZS70265680001	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 560 W
OM53, EIC kód: 24ZZS7077401000Q	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x25A, príkon 5250 W
OM54, EIC kód: 24ZZS6092409000J	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x50A, príkon 580 W
OM55, EIC kód: 24ZZS7102531000K	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x32A, príkon 3220 W
OM56, EIC kód: 24ZZS4000015723T	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x20A, príkon 770 W
OM57, EIC kód: 24ZZS4000045092K	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A, príkon 850 W

Položka č. 3: Odberné miesta - fontány, semafóry, tržnice

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný odber el. energie za 1 rok pre fontány, semafóry, tržnice - VT	kWh		184270	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet odberných miest - fontány, semafóry, tržnice	25			
OM1, EIC kód: 24ZZS20845630006	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 1, predp. ročný odber 50 kWh			
OM2, EIC kód: 24ZZS20003130006	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 100, počet fáz 3, predp. ročný odber 17500 kWh			
OM3, EIC kód: 24ZZS20002570006	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 160, počet fáz 3, predp. ročný odber 42000 kWh			
OM4, EIC kód: 24ZZS2001173000D	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 3, predp. ročný odber 3800 kWh			
OM5, EIC kód: 24ZZS60009280000	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 20, počet fáz 3, predp. ročný odber 3500 kWh			
OM6, EIC kód: 24ZZS6022522000O	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 3, predp. ročný odber 2000 kWh			
OM7, EIC kód: 24ZZS61008020002	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 1, predp. ročný odber 200 kWh			
OM8, EIC kód: 24ZZS70013150007	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 3, predp. ročný odber 1300 kWh			
OM9, EIC kód: 24ZZS20002580001	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 40, počet fáz 3, predp. ročný odber 4000 kWh			

OM10, EIC kód: 24ZZS2000262000P	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 50, počet fáz 3, predp. ročný odber 4000 kWh
OM11, EIC kód: 24ZZS2000264000F	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 20, počet fáz 3, predp. ročný odber 1700 kWh
OM12, EIC kód: 24ZZS7026667001Y	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 3, predp. ročný odber 3500 kWh
OM13, EIC kód: 24ZZS70394710004	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 1, predp. ročný odber 10 kWh
OM14, EIC kód: 24ZZS7039466000M	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 1, predp. ročný odber 100 kWh
OM15, EIC kód: 24ZZS70451720006	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 20, počet fáz 3, predp. ročný odber 10 kWh
OM16, EIC kód: 24ZZS20003050002	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 13, počet fáz 1, predp. ročný odber 1800 kWh
OM17, EIC kód: 24ZZS2000306000Y	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 13, počet fáz 1, predp. ročný odber 21300 kWh
OM18, EIC kód: 24ZZS20003140001	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 40, počet fáz 3, predp. ročný odber 700 kWh
OM19, EIC kód: 24ZZS20727690000	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 1, predp. ročný odber 8800 kWh
OM20, EIC kód: 24ZZS20815760009	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 20, počet fáz 3, predp. ročný odber 11000 kWh
OM21, EIC kód: 24ZZS2000261000U	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 8, počet fáz 1, predp. ročný odber 1000 kWh
OM22, EIC kód: 24ZZS2088728000X	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 3, predp. ročný odber 3000 kWh
OM23, EIC kód: 24ZZS4000071927Y	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 125, počet fáz 3, predp. ročný odber 30000 kWh
OM25, EIC kód: 24ZZS7003393000R	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A, počet fáz 3, predp. ročný odber 10000 kWh
OM26, EIC kód: 24ZZS70086840004	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 25, počet fáz 3, predp. ročný odber 13000 kWh

Položka č. 4: Odberné miesta - budovy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný odber el.energie za 1 rok pre budovy - VT (2 tarif)	kWh		49900	
Predpokladaný odber el.energie za 1 rok pre budovy - NT (2 tarif)	kWh		29800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet odberných miest - budovy	3			
OM1, EIC kód: 24ZZS2084945000H	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A			
OM2, EIC kód: 24ZZS61015730005	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x40A			
OM3, EIC kód: 24ZZS20800780005	napäťová úroveň NN, max.rezervovaná kapacita 3x80A			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Združená dodávka elektrickej energie. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom.
Miestom plnenia sú špecifikované odberné miesta.
Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané.

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do OM objednávateľa, vrátane distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku aj kvalitu elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste odberateľa - objednávateľa.
Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku objednávateľa v plnom rozsahu.
Dodávateľ sa zaväzuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok.
Predmetom zákazky je cena za dodávku silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie a poskytovanými distribučnými službami a súvisiacimi službami okrem stanovených ÚRSO-m v zmysle príslušnej legislatívy.
Cena za regulované služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a účinných v čase dodania plnení nie sú predmetom zákazky, ale budú súčasťou celkovej ceny dodanej elektrickej energie.
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi z dôvodu vzniku odchýlky medzi skutočným odberom elektrickej energie a uvedeným predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie žiadne sankcie.
POŽADUJEME JEDNOTNÚ CENU EL. ENERGIE PRE VEREJNÉ OSVETLENIE: VT + NT V JEDNEJ CENE - SADZBA VEREJNÉ OSVETLENIE.
Dodávateľ vystaví kalkulačné listy ku každému odbernému miestu samostatne (mimo odberných miest s mesačným odpočtovým cyklom) na začiatku dodávky elektrickej energie, na základe ktorých bude vystavovať 1 faktúru za opakované plnenie spolu s rozpisom a uvedením sumy za každé odberné miesto.
Zálohová faktúra sa vyhotovuje na základe odhadu, 11 x za ročné zúčtovacie obdobie, a to k poslednému dňu príslušného mesiaca. Zálohová faktúra môže byť vystavená na sumu prislúchajúcu maximálne 100 % predpokladaného mesačného odberu jednotlivých odberných miest.
V prípade odberov s mesačným odpočtovým cyklom, vyúčtovanie a fakturáciu požadujeme mesačne na základe odpočtu skutočného odberu, bez zálohových platieb!!
Vyúčtovanie sa vykonáva na základe výsledkov meraní skutočne dodanej elektriny: 1. v prípade odberných miest s priebehovým meraním (označené ako "WIND") k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, pričom vyúčtovacia faktúra za každý mesiac bude objednávateľovi doručená do 10. dňa (elektronicky) resp. 15. dňa (listinne) mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je faktúra vystavená; 2. v prípade odberných miest s ročným odpočtom (označené ako "IND") k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, pričom vyúčtovacia faktúra za rok 2021, bude objednávateľovi doručená do 15. januára 2022.
Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny sa odpočítajú preddavky resp. zálohové platby, ktoré boli objednávateľom uhradené dodávateľovi za príslušný kalendárny rok.
Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia objednávateľovi. Ak prípadne deň splatnosti na deň pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Dodávateľ nebude uplatňovať voči objednávateľovi sankcie v prípade plného neodobratia ako i prekročenia predpokladaného zmluvného množstva objedanej elektriny. V prípade zrušenia niektorého zo špecifikovaných odberných miest, resp. nenaplnenia uvedeného množstva odberu elektriny na niektorom zo špecifikovaných odberných miest nebude zo strany dodávateľa uplatňovaná sankcia voči objednávateľovi.
Odberateľ si vyhradzuje právo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho reálnych potrieb alebo pri vzniku okolností, ktoré objednávateľ nemohol predvídať. Zriadenie nového odberného miesta je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi. Pri ukončení odberu z odberného miesta je objednávateľ povinný zaslať dodávateľovi písomné čiastočné odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ nemá právo v prípade čiastočného odstúpenia právo uplatňovať si žiadne sankcie ani iné finančné kompenzácie voči objednávateľovi.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervované kapacity pre všetky OM objednávateľa dohodnuté touto zmluvou a úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity pre dohodnuté OM objednávateľa na žiadosť objednávateľa.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť počas trvania zmluvného vzťahu pre objednávateľa zodpovednú osobu - energetického manažéra (konzultanta), s ktorým bude objednávateľ konzultovať otázky týkajúce sa dodávky elektriny.
Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky náležitosti súvisiace o odpojení a zapojení (zmenový proces) špecifikovaných OM v distribučnej sieti.
Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kópiu: a) dokladu o oprávnení podnikat' v energetike v rozsahu predmetu zákazky podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike; b) rámcovej zmluvy s distribučnou spoločnosťou na vymedzenom území pre celé zmluvné obdobie; c) Zmluvy o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom sústavy platnú počas celého zmluvného obdobia, d) zoznamu dodávok za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, minimálne v objeme 8000 MWh.

Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kalkulácie cien nasledovných položiek: a) silová energia VT (MWh) za predpokladaný počet jednotiek 234,2 MWh - CENA bez DPH; b) silová energia NT (MWh) za predpokladaný počet jednotiek 29,8 MWh - CENA bez DPH; c) silová energia 1-tarif pre verejné osvetlenie (MWh) za predpokladaný počet jednotiek 1519,5 MWh.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvy, a to do doby, kým nebude zabezpečený plynulý prechod dodávky elektrickej energie pre zmluvou dohodnuté OM na ďalšieho dodávateľa.

Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky uvedenej v tejto zmluve sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pre ktoré je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a vyhotoviť dodávateľovi negatívnu referenciu.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Valová 1919/44

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2021 00:00:00 - 01.01.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kWh
Požadované množstvo: 1783470,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 85 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 102 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.11.2020 08:38:01

Objednávateľ:
Služby mesta Piešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
A.En. Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska