ZMLUVA

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

24ZZS20002660005	121506355	5100001101
EIC kód Odberného miesta	Číslo zmluvy	Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „**Zmluva**")

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s.** Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len **„Prevádzkovateľ"**	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Miroslav Harnoš vedúci správy energetických zariadení Ing. Milan Sobolčiak špecialista správy ener.zariadení Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Žiadateľ: Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia VALOVÁ 44, 921 01 PIEŠŤANY IČO: 37 834 240 DIČ: 2020171456 IČ DPH: Zapísaný v štatistickom registri SR štatistický úrad SR vložka číslo - Ďalej len **„Žiadateľ"**	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: EMIL ČELLÁR Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód banky 5222482001/5600 IBAN: SK50 5600 0000 0052 2248 2001 BIC (SWIFT): KOMASK2X

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

i) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „**DS**") zo dňa 10.11.2015 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ii) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

49/8/008890 Zmluva_Pri_CIS_SK_1-7

ZOPCCDB145560BE6782BE10000000AFD7EB73

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta

a) Adresa Odberného miesta	b) Napäť. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
CES KRAJINSKÁ 1 VS, VEROSV, 921 01 PIEŠŤANY	NN	3f x 100 (A)	2T	NIE

2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)

Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol
0,00	0,00	0,00	121506355

2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy **30** dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.

48/8/008890 Zmluva_Pri_CIS_SK_1-7

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „**Obchodné podmienky pripojenia**"). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.

3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**") vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.

3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1

3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.

3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.

3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.

3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**") zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.

3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

	Bratislava, 20.11.2015
	Miesto, dňa
Ing. Miroslav Harnoš, vedúci správy energetických zariadení	Podpis
Ing. Milan Sobolčiak, špecialista správy ener.zariadení	Podpis

Za Žiadateľa:

	24.11.2015
	Miesto, dňa
EMIL ČELLÁR	Podpis

Číslo zmluvy: 121506355

SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE

A ODBORNEJ SKÚŠKE

ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

REVIDOVANÝ OBJEKT

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY p. o.
Rozvádzač na ul. KRAJINSKÁ č.1
921 01 Piešťany

Revíziu vykonal : Ondrejkovič Ladislav
Ev.č.: 113 ITA 1999 EZ M, O, S, A E2
Adresa :SMP p. o. Valova ul. 1919/44, 921 39 Piešťany
Tel.: 033/7914 122

SPRÁVA
o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
prvá

Podľa : STN 33 15 00, STN 33 20 00-6, vyhl. MPSV a R č. 508 / 2009 Z. z.

Vykonaná v dňoch : 6.11.2015

Elektrotechnik špecialista : Ondrejkovič Ladislav, 113 ITA 1999 EZ M,O,S A E2

Závod objekt : SMP p. o., Rozvodná skriňa RVO DIN1, Krajinská č.1, 921 01 Piešťany

Rozsah skúšky : , rozvodná skriňa RVO DIN1

Napäťová sústava : 3 + PEN str., 50 Hz, 230/400 V, TN – C - S

Zdroj elektriny : Jestvujúca rozvodná sieť ZE mesta

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche :
1. živých častí : krytím a izoláciou, pospájaním
2. neživých častí : samočinným odpojením od napájania

Inštalované spotrebiče :

ks motorov :	kW
ks tepel. spotrebičov :	kW
ks svietidiel :	kW
ks iných spotrebičov :	kW

Celkom inštalované :

Použité prístroje :

Digitálny multifunkčný tester model 6010	v.č. 0880865
Digitálny tester zemného odporu model 4105	v.č. 0660923
Meracií prístroj PU 184 DELTA	v.č. 9715263
Meracií prístroj DIGIOHM 40	reg.č. 600-OR-025-03

Vyhodnotenie : **Skúšané elektrické zariadenie je schopné bezpečného prevádzkovania.**

Táto správa má : 3 strany

Rozdelovník : SMP p. o.

REVÍZNY TECHNIK
ONDREJKOVIČ Ladislav
208 ITA 1999 EZ E A E2
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
PIEŠŤANY

.....
podpis prevádzkovateľa

.....
podpis elektrotechnika špecialistu

Miestnosť /prúdový obvod / , prostredie , druh vedenia , popis zariadenia , popis závady , návrh na spôsob odstránenia , lehota a pod.	izolačný odpor MΩ	ochrana pred dotykom Ω

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia bola prevedená pre SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY p. o., Valová ul. 1919/44, 921 39 Piešťany – rozvádzač VO **na ul. Krajinská č. 1, ČOM – 3102000266, č. elektromera – 011793969 15 497.**

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je posúdenie stavu rozvodu elektrickej inštalácie z pohľadu použitia elektroinštalačného materiálu a spôsobu jeho zabudovania. Ďalej je to premeranie impedancie ochrannej vypínacej slučky, prechodový odporu zo svorky PE na kostru elektrického zariadenia - rozvádzača RVO.

Impedancia ochrannej vypínacej slučky pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je prevedená v zmysle STN 33 20 00-4-41 čl. 412.1 – izolovaním , a čl.412.2 – krytím. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je prevedená podľa STN 33 20 00-4-41 čl. 413.1 – samočinným odpojením od napájania.

Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bola prevedená vizuálnou prehliadkou a odborným meraním. Na meranie boli použité prístroje : digitálny multifunkčný tester model 6010 , merací prístroj PU 184 DELTA , digitálny tester zemného odporu model 4105.

Rozvodná sústava prevedená je 3 + PEN str., 50Hz., 400/ 230V, TN – C - S

Rozvod elektrickej inštalácie je prevedený káblami CYKY, AYKY, v zemi a vzduchom

Meranie:

1. Impedancia vypínacej slučky v ochrannom obvode /Z/ sa merala na každom fázovom vodiči samostatne. V zápise uvádzané hodnoty sú vždy najvyššie namerané z troch meraní trojfázového obvodu. Impedancia ochrannej vypínacej slučky bola meraná na prívodnom kábli do rozvádzača.
2. Prechodové odpory ochranných vodičov na kostru boli merané a kontrolované meracím prístrojom digitálny DIGIOHM 40 , neprekročili hodnotu 0,1 Ω.

Namerané hodnoty zistené pri revízii sú uvedené v ďalšom texte tejto správy :

Miestnosť /prúdový obvod / , prostredie , druh vedenia , popis zariadenia , popis závady , návrh na spôsob odstránenia , lehota a pod.	izolačný odpor MΩ	ochrana pred dotykom Ω

Rozvodná skrinka verejného osvetlenia pre odberné miesto na ul. Krajinská č. 1 sa nachádza vedľa chodníka pri zastávke SAD vedľa novinového stánku. Rozvodná skriňa je vyrobená celá z plastu, postavená na betónovom podstavci. Hlavný prívod je prevedený zemným káblom 3 x 150 + 70 AYKY na hlavný istič DIN 1 / 100A. Ďalej je rozvod elektrickej inštalácie na elektromer typu NP73E.2 0,25-5/100/A. Vývod na verejné osvetlenie je prevedený cez stykače LSD 3653/100A. Rozvodná skriňa je pripojená na spoločné uzemnenie verejného osvetlenia pásovinou 30x4mm FeZn.

Výrobcom rozvodnej skrine je ŠUPLATA, Šarfická 303/31, U – 400/230V, I – 100A, IP – 43/20, No: 151 015 690, r. v. 2015, Typ – DIN1.

Náplň rozvádzača DIN1:

1 x Elektromer trojfázový NP 73E.2	
1 x hlavný istič OF BR-B 100/3	100A
1 x FA 01 – HDO schrack B6/1	6A
1 x FA 1 schrack B2/1 ovládačka	2A
1 x SA prepínač 1-0-2	25A
1 x snímač-prepínač / astr. hodiny /	6A
9 x ističe FA2 – FA10 schrack B32/1	32A

Prechodový odpor z PEN zbernice na kostru rozvádzača je 0,02 Ω
Impedancia ochrannej vypínacej slučky na prívode je - 0,12 – 0,13 – 0,12 Ω
Odpor strojeného uzemnenia pre rozvádzač je 0,19 Ω – vyhovuje

Vývody z rozvádzača DIN1:

č. 1 4B x 35 AYKY	smer č. 1 - VO
č. 2 4B x 35 AYKY	smer č. 2 - VO
č 3 4B x 35 AYKY	smer č. 3 - VO

CELKOVÉ ZHODNOTENIE :

. Rozvodná skriňa typu DIN1 spĺňa požiadavky pre potreby použitia na verejné osvetlenie. Rozvádzač bol dodaný s platným certyfikátom **ES vyhlásenie o zhode č. 308/2004.**

Najbližšiu odbornú prehliadku a odbornú skúšku zabezpečte
v zmysle platných STN v r. 2018